

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45»

650023, г. Кемерово,
пр. Ленина, 130а
тел. (факс) (3842) 51-05-55
тел. (3842) 51-87-22
e-mail: kuz.school.45@mail.ru
исх. № 312/2 «02» сентября 2024г.

Руководителю
территориального отдела
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей по г. Кемерово
К.П. Щепину
директора МБОУ «СОШ № 45»
О.И Антропова

В ответ на Предписание об устранении выявленных нарушений № 47 от 21 февраля 2023 г поясняю следующее:

1. В процедурном кабинете установить отдельную раковину для обработки инвентаря или двухгнездовую раковину (мойку), п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20

Предписание не выполнено: Администрацией МБОУ «СОШ № 45» написано письмо директору МКУ (ЦТО муниципальных образовательных учреждений г. Кемерово) Березиковой Е.С. с целью направить специалиста обследовать помещения медицинского кабинета, кабинета технологии для мальчиков, кабинет физики, лаборантскую географии, по адресу: пр. Ленина 130А, для составления сметного расчета на ремонтные работы. В данное время составляется смета ЦТО (См. Приложение 1) Готовятся документы на капитальный ремонт мед.кабинета и технологии, так как имеется решение суда от 15.04.2024 г.

2. В процедурном кабинете уmyвальной раковину для рук оборудовать смесителем с бесконтактным управлением. П. 4.4.6 СП 2.1.3678-20

Предписание не выполнено: Администрацией МБОУ «СОШ № 45» написано письмо директору МКУ (ЦТО муниципальных образовательных учреждений г. Кемерово) Березиковой Е.С. с целью направить специалиста обследовать помещения медицинского кабинета, кабинета технологии для мальчиков, кабинет физики, лаборантскую географии, по адресу: пр. Ленина 130А, для составления сметного расчета на ремонтные работы. В данное время составляется смета ЦТО (См. Приложение 1) Готовятся документы на капитальный ремонт мед.кабинета и технологии, так как имеется решение суда от 15.04.2024 г.

3. В лаборантской кабинета физики уmyвальной раковине выполнить подвод горячего водоснабжения, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

Предписание будет выполнено до 28.09.2024 года, в данный момент ведутся работы.

4. В кабинете физики, в кабинетах начальных классов, в помещениях лаборантской географии и биологии установить уmyвальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через краны – смесители, п. 3.44.133. СП 2.4.3648-20

Выполнено частично: установлена раковина лаборантской географии и биологии, физики. В кабинетах начальных классов будет устанавливаться по мере финансирования и возможности прокладки труб.(фото прилагается)

5. В кабинете химии мастерских для мальчиков на окнах оборудовать солнцезащитные устройства, п. 2.4.13. СП 2.4.3648.

Предписание выполнено: школой приобретены жалюзи (фото прилагается)

6. В помещениях столярной и слесарной мастерских остекление окон выполнить из цельного стекла, п. 2.8.3. СП 2.4.33648-20

Предписание выполнено: МБОУ «СОШ № 45» заключили контракт с ООО «ГЕРМЕС» на выполнение работ № М05-00353-24-ЭА ив августе 2024 установлены окна. (см. Приложение 2,3)

7. В помещении большого спортивного зала обеспечить возможность проветривания, оборудовать фрамуги или форточки, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20

Предписание выполнено: в спортивном зале установлены 2 новых стеклопакета, обеспечивающих проветривание в спортзале. (фото прилагается)

8. В кабинетах № 48, 40, 42, 49, 30, 38, 39, 9, в коридоре 4 этажа, в кабинете психолога, в лаборатории кабинета № 33, в помещении библиотеки, в помещении музея, в подсобном помещении, в комнате уборочного инвентаря, в помещении ардероба, в мастерских (слесарных, столярных) для мальчиков обеспечить возможность проветривания помещений п.2.7.2. СП 2.4.36648-20

Предписание выполнено: МБОУ «СОШ № 45» заключили контракт с ООО «ГЕРМЕС» на выполнение работ № М05-00353-24-ЭА ив августе 2024 установлены окна. (см. Приложение 2,3)

9. В кабинетах химии установить вытяжной шкаф. П. 3.4.8. СП 2.4.3648-20

Предписание выполнено: установлен вытяжной шкаф (См. Приложение 4)

10. Устранить дефекты и повреждения пола в рекреации 4 этажа, лаборатории географии и биологии, в помещении книгохранилища, в столярной и слесарных мастерских, в кабинете информатики, на ступенях лестниц и лестничных клетках, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

Предписание выполнено: на 4 этаже произведена замена половых досок и постелен новый линолеум. (фото прилагается)

Директор МБОУ «СОШ № 45»



О.И. Антропова